



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01159

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01159

Сертификат действителен до

24 января 2013 г.

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ**  
удостоверяет соответствие  
**ПРОДУКЦИИ** (наименование изделия,  
тип, вид, марка и т.д.)

341471  
Код К-ОКП  
8537 20  
Код ТН ВЭД

Устройства комплектные распределительные типа 2КВЭ-М-6 на Уном  
6 кВ, Iном 630 А, Iо.ном 20 кА, изготавливаемые серийно по  
техническим условиям ТУ 16-536.405-74

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 14693-90 (2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.6., 3.2)

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ООО «НТЭАЗ Электрик»



624220, г.Нижняя Тура  
Свердловской обл., ул.Заводская, 6а

Товарный  
знак



**Документы о стабильности производства:**



**Сертификат выдан на основании:**

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ высоковольтного электрооборудования ФГУП ВЭИ им. В.И.Ленина	5000-53-2007 5000-55-2007 от 27.12.2007 3100-019с-2007 от 02.11.2007	РОСС RU.0001.21MB07

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

**СЕРТИФИКАТ выдан**  
**(наименование**  
**Органа, выдавшего**  
**сертификат**  
**и его адресные**  
**данные):**

**Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ**

111250, Россия, Москва,  
Красноказарменная ул., 12



Президент

Ю. К. Розанов

Генеральный директор

В. П. Белотелов

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ**

**Дата регистрации**

24 января 2008 г.