

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.MB02.B01796

Срок действия с 12.11.2009 по 12.11.2012

8477776

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MB02
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОСЕРТ"
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12, тел. (495) 361 90 58, факс (495) 361 92 54

ПРОДУКЦИЯ Выключатели вакуумные серии ВР0 на Uном 10 кВ,
Iном от 630 до 800 А, Iо.ном 12,5 кА, климатического исполнения У2
ТУ У 22588376.008-98
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
34 1411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2; 6.12.6.3; 6.12.6.4; разд. 7),
ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)

КОД ТН ВЭД России:
8535 21 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЗВА-ЭЛЕКТРИК»
33001, г. Ровно, ул. Белая, 16, Украина

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «РЗВА-ЭЛЕКТРИК»
33001, г. Ровно, ул. Белая, 16, Украина, тел. (0362) 611-999, факс (0362) 611-943

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № ОВУ.128.649-2009 от 24.09.2009 г.
ИЛ ООО «НТЭАЗ Электрик» рег. № РОСС RU.0001.22MB28
Сертификат ЭНЕРГОСЕРТ ССВЭ UA.M064.H.01471

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: рядом с
товарным знаком изготовителя

Ответственный поставщик: ЗАО «Высоковольтный союз»
(620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 204)

Руководитель органа

В.А.Зарецкий

инициалы, фамилия

Эксперт

В.П.Белотелов

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

