



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01604

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ССВЭ RU.M064.H.01604

Сертификат действителен до 14 марта 2016 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

341411
Код К-ОКП
8535210000
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные серии ВР1 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630-1250 А, номинальный ток отключения 20 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ У 22588376.008-98

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52565-2006

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

ООО «НТЭАЗ Электрик»

Ответственный поставщик:
ЗАО «Высоковольтный союз»
(620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 204)
624220, г. Нижняя Тура
✉ Свердловской обл., ул. Заводская, 6а

Код ОКПО



**Товарный
знак**

Документы о стабильности производства:

Сертификаты системы качества по ИСО 9001:2008: № 10.014.026 в системе сертификации РУССКОГО РЕГИСТРА; № RU-10.014.026 в системе сертификации IQNet.

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЛ ООО «НТЭАЗ Электрик»	Отчет № 029 от 21.02.2011	РОСС RU.0001.22MB28

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

✉ 111250, Россия, Москва,
Красноказарменная ул., 12



Президент

М.П. Генеральный директор


Ю. К. Розанов

В. П. Белотелов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

14 марта 2011 г.