

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.MB02.B01816

Срок действия с 21.12.2009 по 21.12.2012

8477801

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MB02  
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЭНЕРГОСЕРТ"  
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12, тел. (495) 361 90 58, факс (495) 361 92 54

ПРОДУКЦИЯ Выключатели вакуумные серии ВР35НТ на  
Уном 35 кВ, Iном до 1600А, Iо.ном 25 кА, климатического  
исполнения УХЛ1  
ТУ 3414-015-05755513-2005  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
34 1410

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.12.1.2; 6.12.6.3; 6.12.6.4; разд. 7),  
ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.14)

код ТН ВЭД России:  
8535 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "НТЭАЗ Электрик". ИНН:6615010205  
624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Заводская, 6а

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "НТЭАЗ Электрик". ИНН:6615010205  
624220, г. Нижняя Тура Свердловской обл., ул. Заводская, 6а, тел. (34342) 2-46-64, факс  
(34342) 2-47-84

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № ОВУ.128.657-2009 от 27.10.2009 г.  
ИЛ ООО "НТЭАЗ Электрик" рег. № РОСС RU.0001.22MB28  
Сертификат ЭНЕРГОСЕРТ ССВЭ RU.M064.H.01050

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: рядом с  
товарным знаком изготовителя

Ответственный поставщик: ЗАО «Высоковольтный союз»  
(620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 204)

Руководитель органа  
Эксперт

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

В.П.Белотелов  
инициалы, фамилия

В.А.Зарецкий  
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации