



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01540

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ UA.M064.H.01540

Сертификат действителен до

23 апреля 2015 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1411
Код К-ОКП
8535210000
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные серии ВР6К на номинальное напряжение 6 кВ, номинальные токи 1600 - 2000 А, номинальный ток отключения 40 кА, изготавливаемые серийно по ТУ У 22588376.011-2000

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 687-78 (п.п. 3.1÷3.8, разд. 8), ГОСТ 18397-86 (п.п. 3.1÷3.18)

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью
«РЗВА-ЭЛЕКТРИК»
Ответственный поставщик:
ЗАО «Высоковольтный союз»
(620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 204)
Украина, 33001, г. Ровно, ул. Белая 16



Товарный
знак



Документы о стабильности производства:

Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001:2008 № 10.013.026 от 12.01.2010 г.

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ ВА Филиала ОАО «НТЦ электроэнергетики» - НИЦ ВВА	012-067-2007 от 12.04.2007 г	РОСС. RU.0001. 21MB06

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

111250, Россия, Москва,
Красноказарменная ул., 12



Президент

Ю. К. Розанов

Генеральный директор

В. П. Белотелов



ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

23 апреля 2010 г.