



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01662

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01662

Сертификат действителен до

5 октября 2016 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

341413
Код К-ОКП
8535
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные типа ВРС-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 31,5 кА, климатического исполнения УХЛ1, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-021-95799595-2010

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52565-2006

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

ООО «НТЭАЗ Электрик»

Ответственный поставщик:
ЗАО «Высоковольтный союз»
(620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 204)
624220, г. Нижняя Тура
Свердловской обл., ул. Заводская, 6а



Код ОКПО



Товарный
знак

Документы о стабильности производства:

Сертификаты системы качества по ИСО 9001:2008: № 10.014.026 в системе сертификации РУССКОГО РЕГИСТРА; № RU-10.014.026 в системе сертификации IQNet.

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЛ ООО «НТЭАЗ Электрик»	Отчет № 031 от 30.09.2011	РОСС RU.0001.22MB28

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

✉ 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 12



Президент

Генеральный директор

Ю. К. Розанов

В. П. Белотелов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

5 октября 2011 г.