



**СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета областного  
отделения «Всероссийского  
добровольного пожарного общества»

*И.А. Карякин*  
« 10 » августа 2010



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее заключение удостоверяет, что модульные здания типа КРПЗ-10, КРПЗ-35, ОПУ, КРП-10 производства ЗАО «Высоковольтный союз» (изготовители: ООО «НТЭАЗ Электрик», ООО «РЗВА Электрик»), представляющие собой модульную металлоконструкцию единого типа исполнения, состоящие из утепленной рамы основания (швеллер №16, материал – Сталь 09Г2С), несущих стоек (гнутой лист Сталь 09Г2С толщиной 5 мм), рамы перекрытия (швеллер №12, материал – Сталь 09Г2С), нащельников (гнутой лист Сталь 09Г2С толщиной 1 мм) и ограждающих конструкций (стеновые и кровельные панели) типа «сэндвич» (в качестве утеплителя рамы и крыши используется плита EVRO-ЛАЙТ по ТУ 5762-010-086216635-2006, в качестве ограждающих конструкций используются сэндвич-панели, выпускаемые ООО «ЗБМК» по ТУ 5284-002-76506475-2009 (сертификат соответствия РОСС RU.СЛ 47.Н00477)), с дополнительной защитой (несущий металлический каркас обработан огнезащитным составом «Огракс-В-СК-Л» ТУ 5728-054-1326-7785-06, сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОПО047.В.00478) в условиях реального пожара отвечает требованиям п.518 СНиП 21.01-97 и соответствует II степени огнестойкости зданий и сооружений.

Руководитель расчета  
Инженер по профильным противопожарным работам

Н.А.Лебедев