

СОГЛАСОВАНО

Директор по технологиям
ОАО «ФСК ЕЭС»

 М.Г. Линт

« » 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»


 Р.Н. Бердников

« » 2010 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
– технический директор
ОАО «Холдинг МРСК»

 П.И. Оклей
« » 2010 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**
№ 30-10

Срок действия с 01.06. 2010 г. по 01.06. 2015 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства комплектные распределительные серии КУ 10С на номинальное напряжение 6-10 кВ, номинальные токи 630÷4000 А, ток термической стойкости до 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумными выключателями серии ВРС-10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НТЭАЗ Электрик»

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям стандартов и дополнительным требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»