

СОГЛАСОВАНО

/ Директор по технологии  
ОАО «ФСК ЕЭС»

 М.Г. Линт

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя  
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 Р.Н. Бердников



\_\_\_\_\_ 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
– технический директор  
ОАО «Холдинг МРСК»

 П.И. Оклей

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ 31-10

Срок действия с 01.06.2010 г. по 01.06.2015 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Устройства комплектные распределительные серии КУ-10Ц на номинальное напряжение 6-10 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, ток термической стойкости до 31,5 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумными выключателями серий ВР1, ВР2, ВР3

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «НТЭАЗ Электрик»

**СООТВЕТСТВУЕТ**

требованиям стандартов и дополнительным требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»