

СОГЛАСОВАНО

/Директор по технологии
ОАО «ФСК ЕЭС»

 М.Г. Линт

« ___ » _____ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

 Р.Н. Бердников

« ___ » _____ 2010 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
– технический директор
ОАО «Холдинг МРСК»

 П.И. Оклей

« ___ » _____ 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 32-10

Срок действия с 01.06. 2010 г. по 01.06. 2015 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства комплектные распределительные серии КУ 35 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630÷1600 А, ток термической стойкости до 20 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3, с вакуумным выключателем серии ВР35

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НТЭАЗ Электрик»

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям стандартов и дополнительным требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»